



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: ODM 认证

申请编号: A2025CCC0303-4759889

产品名称: 时控开关

型 号: TG-KG1

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称：时控开关 型号：TG-KG1 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025-06-03 完成日期：2025-06-11	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：乐清市一锦电子有限公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市北白象镇南才村		
试验结论：原获证(2025010305761840)产品依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，送样样品与原获证(2025010305761840)产品，产品描述一致、内部结构一致。			
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TG-KG1 Uimp: 2.5kV; Ui: 250V; Ith: 80A; 使用类别: AC-12; Ue: AC220V; Ie: 80A、60A、50A、40A、30A、25A; 防护等级 IP20（操作面）			
主检：林 奎 日期：2025-06-11	 浙江省检验检疫科学技术研究院 2025年06月11日		
审核：倪 彬 日期：2025-06-11			
签发：王 建 东 日期：2025-06-11			
备 注	备注：		
	ODM 认证	母证书	ODM 认证
	委托人名称	乐清市一锦电子有限公司	浙江天正电气股份有限公司
	委托人地址	浙江省温州市乐清市北白象镇南才村	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
	生产者	乐清市一锦电子有限公司	浙江天正电气股份有限公司
	生产者地址	浙江省温州市乐清市北白象镇南才村	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
	母证书编号	2025010305761840	
	母证书检测机构	浙江省检验检疫科学技术研究院	
	说明：本试验报告引用编号为“01601-DW250041”的报告，仅修改了委托人名称、地址，生产者名称、地址、产品型号（“KG316TG”改为“TG-KG1”），其余参数均一致，产品没有发生变化。此描述报告须与原报告试验部分合并使用方为有效。		
	试品编号： TG-KG1 80A：#1 拍照核查		